

ДО
ОБЩИНА САМУИЛ
УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" №2
7454, С. САМУИЛ
ОБЛ. РАЗГРАД

8 9-800
Jul

ОБЩИНА САМУИЛ	
Регистрационен индекс	
Vх.N:	5089
16.12.2025 год.	

ИЗХК-EDN-5792#1 / 16.12.2025 г.

ОТНОСНО: Консултации по реда на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЗИС,

Във връзка с внесено искане с ваш изх.№1585/10.12.2025 г. и наш ВхК-EDN-5792/11.12.2025 г. за изразяване на становище по изготвено задание за определяне на обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект за частично изменение на Общ устройствен план /ЧИОУП/ на община Самуил в обхват ПИ №№ 15761.55.73, 15761.69.74, землище на с. Голям извор, ПИ № 29218.2.105, землище на с. Желязковец и ПИ № 77579.68.901, землище на с. Хърсово, община Самуил, съгласно разпоредбите на чл.19а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда и след преглед на предоставената документация, Ви информираме за следното:

1. Проектът засяга енергийни съоръжения:

- В близост до източната граница на ПИ с идентификатор 15761.69.74 преминава въздушен електропровод на 20 kV с диспечерско наименование „извод Изгрев-Разград“;
- Въздушни електропроводи на 20 kV с диспечерски наименования „изводи Лозево“ и „извод ВРЗ“ пресичат ПИ с идентификатор 29218.2.105;
- През северната част на ПИ с идентификатор 77579.68.901 преминава въздушен електропровод на 20 kV с диспечерско наименование извод „Изгрев-Разград“.

2. Всички линейни енергийни обекти за ниско и средно напрежение, собственост на дружеството следва да бъдат отразени и да се спазват сервитутните отстояния, съгласно Приложение №5 към чл. 7, ал. 1, т. 5 от Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и нейното изменение и допълнение (Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 2 Септември 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 29 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 28 Април 2020г.).

3. Да се спазват изискванията на Наредба №3/09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

4. Да се спазват изискванията на Наредба №8/28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места.

5. Ако при реализирането на проекти настъпят обстоятелства за промяна на местоположението или устройството на съществуващи електрически линии или съоръжения, включително и нарушаване на габарита на въздушен електропровод, собственост на „Електроразпределение Север“ АД, изместването им се извършва от и за сметка на Възложителя, след одобряване по реда на чл. 73 от Закона за